

Empresa S.A Usina Coruripe Açúcar e Alcool - Campo Florido Status da Análise PCB: **Normal**
CNPJ 12.229.415/0014-35 - Fazenda Sta Adelaide, S/N, Estrada Cruzeiro Sul - Campo Florido - CEP 38130000

Solicitante Fernando Aparecido Neto

Equipamento:	Transformador	Motivo:	Preditiva	Data da Coleta:	19/01/2024
Nº Série:	879932	TAG:	TF 061315	Temp. Amb. (°C):	34
Tensão:	13800 /380-220 V	Vol. Óleo (Litros):	995	Temp. Óleo (°C):	46
Potência:	1500 kVA	Tipo de Óleo:	Mineral Isolante	Temp. Amostra (°C):	-
Fabricante:	DEDINI	CDC/Óleo:	Não Informado	Umid. Rel. (%):	47
Identificação:	TF 061315	Sist. Refrig.:	NA	Ponto de Amostragem:	Tanque principal
Ano Fabr.:	1987	Sist. Preserv.:	NA	Operando:	Sim
Instalação:	Lemazar	Amostrador:	Kennedy		

**Determinação do Teor de Bifenilas Policloradas (PCB)
Dissolvido em Óleo Mineral Isolante**

ENSAIO REALIZADO CONFORME NBR 13882/2021

RESULTADO DO ENSAIO

ANÁLISES	HISTÓRICO DE RESULTADOS				RESULTADO 19/01/2024
	-	-	-	-	
PCB (Cromatografia)	-	-	-	-	< 2,0 ppm

Legenda:
ppm = partes por milhão(mg/kg)

DIAGNÓSTICO

- O resultado encontrado nesta amostragem está dentro do parâmetro conforme NBR 8371. Considerado Isento de PCB. Valor normalizado < 50 mg/kg
- Sugerimos reamostrar caso haja qualquer intervenção no óleo (termovácuo, regeneração, adição, transferência ou qualquer ação que implique risco de contaminação).

Nova Amostragem:conforme sugestão.



Responsável

Data: 29/01/2024

Juscelino Jonas da Silveira - CRQ 02402088

Av. General David Sarnoff, 4160 - Cidade Industrial - CEP: 32210110 - Tel.: (31) 33646939
Contagem - fluilab@fluilab.com.br - www.fluilab.com.br